

Zertifikat

Bescheinigung des Primärenergie- und Emissionsfaktors

für

das Fernwärmesystem Herzberg (Elster)
betrieben durch envia Therm GmbH

Die energetische Bewertung erfolgte nach FW 309 Teile 1 und 7.

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende
Kennzahlen:

	Planungsdaten	Bilanzdaten 2025
Primärenergiefaktor (berechnet nach FW 309-1:2023)		
f_p nach § 22 Absatz 2, GEG	0,27	1,07
Primärenergiefaktor (nach Kappung und EE-Bonus, nach GEG zu verwenden)		
f_p nach § 22 Absatz 3, GEG	0,27	
Emissionsfaktor (berechnet nach FW 309-1:2023)		
f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG	0 g/kWh	172 g/kWh

Die Bescheinigung gilt vom
28. Juli 2026 bis 27. Juli 2033

Aussteller:



Aaron Pedersen
2026.07.28
17:15:37 +02'00'

M. Sc. Aaron Pedersen
fP-Gutachter-Nr. FW609-582 (AGFW)

