

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt,
dass auf der Grundlage der im Bericht¹ genannten
Betriebswerte für 3 Jahre

**das Fernwärmeversorgungssystem Crimmitschau – Westbergstraße
der VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH**

durch das


**Institut für Energietechnik der TU Dresden,
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung**

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 6²
folgendermaßen bewertet wurde:

Emissionen der Fernwärmeversorgung bezogen auf den Wärmeabsatz:

Spezifische CO₂-Emissionen: **166,8 kg CO₂/MWh**

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 05.05.2030.



Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden



Prof. Dr.-Ing. C. Felsmann

Leiter der Professur

Stempel

Dr.-Ing. T. Sander

Bearbeiter

f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-010

Dresden, 06.05.2020

¹ Bericht - Ermittlung der CO₂-Emissionen der Fernwärme für das Wärmenetz Crimmitschau – Westbergstraße der VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH. Dresden, 06.05.2020

² AGFW FW_309-6_A_2016-06