

Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt,
dass auf der Grundlage der im Bericht¹ genannten
Betriebsdaten

**das Wärmeversorgungssystem Crimmitschau Westbergstraße
der VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH**

durch das

**Institut für Energietechnik der TU Dresden,
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung**

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 1
folgendermaßen bewertet wurde:

Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems: 0,60

Die Wärmebereitstellung erfolgt mit einem Anteil von 62,1 %
aus in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugter Wärme.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 29.09.2029.



Prof. Dr.-Ing. C. Felsmann
Leiter der Professur

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Stempel



Dr.-Ing. T. Sander
Bearbeiter

f_P-Gutachter-Nr.: FW 609-010

Dresden, 30.09.2019

¹ Bericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors der Fernwärme nach AGFW FW 309 Teil 1 für das Wärmenetz Crimmitschau Westbergstraße der VWS Verbundwerke Südwestsachsen GmbH. Dresden, 30.09.2019